

POIS/ZP/5/2011

Sierakowice, 06.07.2011 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem : 2011/S 119-196266**

Dotyczy: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA m. Mściszewice-Augustowo-Amalka, Widna Góra-Podjazzy-Amalka wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze w gminie Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający jest skłonny złagodzić wymagania odnośnie doświadczenia odstąpić od żądania **kierownika robót elektrycznych** doświadczenia w zakresie budowy stacji SUW oraz budowy sieci wodociągowej.

Uzasadnienie: kierownik robót elektrycznych nie ma nic wspólnego z budowaniem sieci wodociągowej – poza SUW – i nie mógł zdobyć takiego doświadczenia.


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający w Rozdziale IV SIWZ co do wymagań wykazania przez Wykonawcę, iż na dzień realizacji zamówienia będzie dysponował **Kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA** - posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacji min. jednego zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. $Q=30m^3/h$, budowy sieci wodociągowej z przyłączami o długości co najmniej $L= 13$ km.

Zamawiający w powyższym warunku jako wymagane doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacji określił min. jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. $Q=30m^3/h$. Wymagane doświadczenia co do budowy sieci wodociągowej z przyłączami o długości co


najmniej L= 13 km należy czytać rozłącznie, gdyż Zamawiający opisując niniejszy warunek nie zastosował koniunkcji „i”.

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Zdanowicz

Członek Zarządu



Karolina Krefta

.....
Podpisy Kierownika Zamawiającego