

R.6341.35.2013.KMW

Z pp. STAROSTY

Elwira Flanasz-Trybulska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej

Kartuzy, dnia 28.04.2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem rzeki Młynkówki na terenie działki nr 77 obr. Kłodno, gmina Sulęczyno, Starosta Kartuski

orzeka

1. Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociągową PE110 RC ϕ 110 mm w rurze osłonowej rzeki Młynkówki w km 0+040, na terenie działki nr 77 obr. Kłodno, gmina Sulęczyno.

Przewiert będzie miał długość: 14,7 m, a współrzędne geograficzne przejścia wyniosą:

- lewy brzeg: $\phi = 54^{\circ}15'52.20"N$, $\lambda = 17^{\circ}48'10.25"E$,
- prawy brzeg: $\phi = 54^{\circ}15'52.04"N$, $\lambda = 17^{\circ}48'9.87"E$.

2. Zobowiązuje się Stronę do:

- wykonania przekroczenia pod ciekiem na działkach nr 77 (obrub Kłodno) w taki sposób, aby odległość górnej krawędzi rury osłonowej od istniejącej dolnej krawędzi przepustu, w który ujęta jest w tym miejscu rzeka, wyniosła co najmniej 1,5 m,
- wykonania przejścia metodą przewiertu sterowanego o długości 14,0 m, w rurze osłonowej PE100 o średnicy ϕ 200 mm,
- po zakończeniu prac przywrócenia terenu do pierwotnego stanu,
- ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne ujemne skutki wynikające z ułożenia wodociągu,

Niniejszą decyzję wydano na podstawie:

- "Operatu wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod rzeką Młynkówką" wykonanego przez mgr inż. Ewę Trybalską, Biuro Obsługi Inwestora "ABOL" S.C., ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów, grudzień 2013r.
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012 z dnia 17.12.2012r. wydanej przez Wójta Gminy Sulęczyno.

Uzasadnienie

W dniu 21.03.2014r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia wodociągiem pod przepustem zabudowanym na rzece Młynkówce w km 0+040 (działka nr 77, obrub Kłodno), gmina Sulęczyno.

W związku z inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowych w miejscowościach: Sulęczyno, Kłodno, Podjazy, Żakowo i Mściszewice w gm. Sulęczyno, niezbędne okazało się przekroczenie wodociągiem rzeki Młynkówki. Przejście wykonane zostanie w pasie drogi gminnej, w miejscu, w którym rzeka Młynkówka zabudowana jest przepustem. Przejście wykonane zostanie przewiertem sterowanym w taki sposób, by górna krawędź rury osłonowej znajdowała się w odległości co najmniej 1,5 m od istniejącej dolnej krawędzi przepustu (zgodnie z operatem odległość ta wyniesie 1,54 m). Przejście siecią wodociągową PE110 RC ϕ 110 mm wykonane zostanie w rurze osłonowej PE100 o średnicy ϕ 200 mm o długości $L = 14,0$ m.

W miejscu planowanego przejścia rzeka Młynkówka nie została wydzielona geodezyjnie i nie została ustalona linia brzegowa ciek. Rzeka przebiega po terenie działki nr 77 obr. Kłodno.

Współrzędne geograficzne przejścia wyniosą: lewy brzeg: $\varphi = 54^{\circ}15'52.20''N$, $\lambda = 17^{\circ}48'10.25''E$, prawy brzeg: $\varphi = 54^{\circ}15'52.04''N$, $\lambda = 17^{\circ}48'9.87''E$.

Jednolita część wód powierzchniowych, do której zaliczana jest Młynkówka występuje pod nazwą "Słupia do wypływu z jez. Żukówko", i sklasyfikowana jest jako ciek łączący jeziora, o statusie silnie zmienionej części wód, stanie złym. Planowane prace nie będą stanowiły źródła zanieczyszczeń, nie są związane również z bezpośrednim korzystaniem z wód, nie będą więc miały wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu wyjściowego. Wierzchnia warstwa gleby zostanie uzupełniona humusem i obsiana trawą.

Inwestycja nie narusza postanowień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012 z dnia 17.12.2012r. wydanej przez Wójta Gminy Sulęczyno.

Operat został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku T.O. w Kartuzach, ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy,

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne). Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie jeśli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.) oraz ustępu 24 cz. III tabeli stanowiącej załącznik do w/w ustawy oraz rozporządzenia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330), opłatę skarbową w wysokości 217 zł wpłacono na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach, PKO Bank Polski S.A. Nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.



Z up. STAROSTY
Elwira Matuska-Wykner
Elwira Matuska-Wykner
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W.P. T.O. Kartuzy, ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy,
3. Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
4. a/a

Przygotowała: inspektor Katarzyna Matuska-Wykner, dnia 28.04.2014r.