
1:100
1:500
Studnia punktu pomiarowego
ø100

Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.

	SPP4	W84	W85	W86	W87	W88	W89
Rzędna terenu projektowanego	176.10	176.90	177.30	177.30	178.10	180.50	180,50
Rzędna terenu istniejącego	176.10	176.90	177.30	177.30	178.10	180.50	180,50
Rzędna osi rurociągu [m]	174.44	175.25	175.65	175.65	176.44	178.84	178,84
Zagłębienie osi rurociągu	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1,66
Długość trasy [m]	0.00	16.70	39.20	46.00	57.50	99.70	103,20

	SPP4–W84	W84–W85	W85–W86	W86–W87	W87–W88	W88–W89	W89–
Odległości [m]	16,70	22,50	6,80	11,50	42,20	3,50	32,90
Średnice, materiał	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6	PE100_SDR17_zw 110×6,6
Spadek	4,8 %	1,8 %	0,0 %	7,0 %	5,7 %	0,0 %	2,7


175,00
180,00

	181.40		180.70		180.80		188.00		189.00		192.00	
	181.40		180.70		180.80		188.00		189.00		192.00	
	179.75		179.04		179.15		186.34		187.34		190.34	
	1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66	
		19,20		12,50		50,80		9,70		68,00		
%		3,6 % 110×6,6 PE100_SDR17_zw		PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,8 %		PE100_SDR17_zw 110×6,6 14,2 %		PE100_SDR17_zw 110×6,6 10,3 %		PE100_SDR17_zw 110×6,6 4,4 %		110×6,6 PE100_SDR17_zw
	136.10		155.30		167.80		218.60		228.30		296.30	
	W90		W91		W92		W93		W94		W95	


z0100
z0100
wodociąg wA50 Ro=188,25
191.00
191.00
186.00
189.80
190.70
191.00
191.00
186.00
189.80
190.70
189.34
189.34
184.34
187.40
189.04
1.66
1.66
1.66
2.40
1.66
62,20
9,10
53,10
28,40
52,50
1,6 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
0,0 %
110×6,6
PE100_SDR17_zw
9,4 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
10,8 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
3,1 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
358.50
367.60
420.70
449.10
501.60
W96
W8A
W97
W98
W99


P.p. 180,00 m
192,60
192,60
190,94
1,66
130,80
1,5 %
632,40
W100
191.20
191.20
190.34
0.86
67,00
PE100_SDR17_zw
110×6,6
0.00
W213


zø100
192.50
192.50
190.84
1.66
193.80
193.80
192.15
1.66
194.50
194.50
192.84
1.66
194,70
194,70
193.04
1,66
38,40
15,30
4,20
PE100_SDR17_zw
110×6,6
0,7 %
3,4 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
4,6 %
PE100_SDR17_zw
110×6,6
4,8 %
67.00
105,40
120,70
124,90
W214
W215
W216
W10A

Przewiert sterowany
odcinek SPP4-W8A
L=368,0m

AquaCAD
Usługi Projektowe Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin, ul. Długa 60 tel.502-254-735, e-mail: biuro@aquacad.pl
Projekty-Nadzory-Kosztorysy-Świadectwa Energetyczne

Projekt: P.W. Rozbudowy wodociągu wiejskiego w Gowidlinie			
Tytuł rysunku: Profil podłużny sieci wodociągowej SPP4-W10A			Nr rysunku: 14
Adres: mjsc. Gowidlino gm. Sierakowice			Skala: 1:500:100
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12; 83-340 Sierakowice			Data: 10.2014r.
Projektował: mgr Inż. Krzysztof Seweryn upr. bud. nr POM/0245/PWOS/12	Podpis:	Branża: Sanitarna	Sygn: 158/2014
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Pióro upr. bud. nr POM/0030/PWOS/06	Podpis:	Branża: Sanitarna	Strona Opisu Techn.: