

L.p.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Płyta fundamentowa BET. B-15 gr. 20cm	1 szt.
2	Podstawa obudowy studni	1 szt.
3	Obudowa studni poliestrowa termoizolacyjna	1 szt.
4	Wlot powietrza z mechanizmem zamykajacym	1 szt.
5	Kominek wentylacyjny	1 szt.
6	Zawiasy wewnętrzne	1 szt.
7	Zamek pokrywy obudowy studni	1 kpl.
8	Uszczelka pokrywy obudowy studni EPDM	1 kpl.
9	Głowica studni głębinowej 16"	1 kpl.
10	Manometr tarczowy 0-0,6MPa	1 kpl.
11	Wodomierz prosty DN65mm	1 kpl.
12	Zwężka stal nierdz. DN65/80mm	2 kpl.
13	Kolana hamburskie stal nierdz. DN80mm	2 kpl.
14	Zawór czerpalny DN15mm	1 kpl.
15	Klapa zwrotna bezkołnierzowa DN80mm	1 kpl.
16	Przepustnica klapowa bezkołnierzowa DN80mm	1 kpl.
17	Wspornik kotwiący do rury PE Dz90mm	1 kpl.
18	Osłona otworu w podstawie obudowy	1 kpl.
19	Skrzynka elektr. hermetyczna z rozłącznikiem	1 kpl.
20	Łupiny termoizolacyjne z pianki PUR DN80mm	2 kpl.
21	Wspornik pokrywy (ogranicznik otwarcia)	1 kpl.
22	Prostka kołnierzowa stal nierdz. DN80mm	1 kpl.
23	Kolano kołnierzowe stal nierdz. DN80mm	1 kpl.
24	Blok oporowy bet.	1 kpl.
25	Tuleja kołnierzowa PE/stal DN90/80mm	1 kpl.
26	Rura tłoczna pompy głębinowej stal nierdz. Dz=88,9mm	1 kpl.
27	Rura osłonowa (płaszczowa) studni	1 kpl.
28	Rura Ø32mm do pomiaru poziomu wody w studni	1 kpl.
29	Rura Ø32mm do wprowadzenia czujnika poziomu wody	1 kpl.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Mirosław Łopato
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMAT: ROZBUDOWA UJĘCIA WODY w m. SULĘCZYNO
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002		1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA: PAŹDZIERNIK 2014
mgr inż. RYSZARD LISIŃSKI	UAN/IV/8346/243/87		

NAZWA RYSUNKU:
RYSUNEK OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY

RYS. Nr S-8