

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Nr otworu
- Gp - głęba
- Gp - głęby piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Pd - piasek średni
- Pd - piasek średni ze żwirem
- Pd - żwir
- Pd - żwir
- Pd - nasypy
- rT - nasypy torfiaste
- Z - żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SPK1-S422, S400-S400/2 (ark. 6 i 7 mapy)			Rys. 3 TS-511-PW-017-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1			Skala: 1:200/1000 Arkusz: 10 Arkusty: 23
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008