







UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- 65 - Nr otworu
- Gb - gleba
- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek średni
- Ps/ż - piasek średni ze żwirem
- py - pył
- nN - nasyp
- nT - namuły torfiaste
- Ż - żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			Rys. 3
ODCINEK S322-S368, S361-S361/1, S363-S363/1, S367-S367/4 (ark. 6 mapy)			TS-511-PW-017-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1			Skala: 1:200/1000 Arkusz : 8 Arkuszy : 23
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008