

8 OZNACZENIA STUDNI	1 RZĘDNA TERENU	2 RZĘDNA OSI PRZEWODU	3 ZAGŁĘBIENIE	4 SPADKI, ŚREDN., MATERIAŁ	5 ODLEGŁOŚCI	6 ODCINKI	7 RODZAJ NAWIERZCHNI
PZ1	152,80	149,90 / 151,20	2,90 / 1.6		0,00	0,0	ZIEMNA / ASF.
PZ1-1	151,90	150,50	1,4		21,33	21,3	
PZ1-2	151,90	150,48	1,42		36,61	15,3	
PZ1-3	151,90	150,47	1,43		39,00	2,4	
PZ1-4	151,60	150,20	1,4	90 PE RC zgodnie ze spadkiem terenu	60,47	21,5	ZIEMNA
PZ1-5	152,50	151,10	1,4		102,83	42,4	
PZ1-6	155,20	153,80	1,40		131,25	28,4	
PZ1-7	156,60	155,20	1,40		169,94	38,7	ZIEMNA
PZ1-8	159,50	158,10	1,40		209,08	39,1	ZIEMNA
PZ1-9	163,20	161,80	1,40		318,88	109,8	ZIEMNA / DROGA ZIEMNA
PZ1-10	167,00	165,60	1,40		457,36	138,5	ASF
PZ1-11	166,50	165,10	1,4	90 PE RC zgodnie ze spadkiem terenu	466,34	9,0	ZIEMNA
PZ1-12	171,71	170,31	1,4	90 PE RC zgodnie ze spadkiem terenu	619,45	153,1	
W1 (PZ1-13)	172,60	171,20	1,40		646,13	26,7	
PZ1-14	173,90	172,50	1,40		674,86	28,8	
PZ1-15	176,10	174,70	1,40		749,64	74,8	
PZ1-16	177,40	176,00	1,40		826,43	76,8	ZIEMNA
PZ1-17	178,70	177,40	1,40	90 PE RC zgodnie ze spadkiem terenu	881,72	55,3	ASFALT
PZ1-18	179,40	178,00	1,40		897,93	16,2	ZIEMNA
PZ1-19	181,20	179,80	1,40		940,74	42,8	
SR(PZ1)	181,00	179,60	1,4		983,18	42,4	

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- 65 - Nr otworu
- Gb - glina
- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek średni
- Psż - piasek średni ze żwirem
- Py - pył
- nN - nasyp
- nt - namuły torfiaste
- Ż - żwir
- Kj - kreda jeziorna

LEGENDA

- Zo4 - zawór odpowietrzająco-napowietrzający w studzience DN 1200
- Kr - klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym w studzience DN 1200

TELSYSTEM® Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk

PROFIL KOLEKTORA TŁOCZNEGO ODCINEK SPZ1 – SR(PZ1)		Rys. 2	TS-511-PW-017-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 6 Arkuszy: 11	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	06.2008