

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

LEGENDA

Zₒ.ₒ. - zawór odpowietrzająco-napowietrzający w studzience DN 1200

Kr - klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym w studzience DN 1200

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Ns otworu
- Gs - głębu
- Pa - piaski pylaste i pyłaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek średni
- Pż - piasek średni ze żwirem
- Pr - żwir
- Gl - gliny
- Mz - namuły
- T - torfy i torfiaste
- Ż - żwiry
- Kj - kreda jeziorna

ELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KOLEKTORA TŁOCZNEGO ODCINEK PW2-SW2		Rys. 2 TS-511-PW-017-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ŻALAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Wzrost: 1 Mnożn.: 11	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 2517/Gd/73	06.2008



UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

LEGENDA

Zₒ.ₒ. - zawór odpowietrzająco-napowietrzający w studzience DN 1200

Kr - klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym w studzience DN 1200

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Ns otworu
- Gs - głębu
- Pa - piaski pylaste i pyłaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek średni
- Pż - piasek średni ze żwirem
- Pr - żwir
- Gl - gliny
- Mz - namuły
- T - torfy i torfiaste
- Ż - żwiry
- Kj - kreda jeziorna

ELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KOLEKTORA TŁOCZNEGO ODCINEK PK4-SR(PK4)		Rys. 2 TS-511-PW-017-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ŻALAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Wzrost: 1 Mnożn.: 11	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 2517/Gd/73	06.2008