

POIŚ/ZP/6/2011

Sierakowice, 15.07.2011 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii  
Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302**

**Dotyczy: : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazzy-Amalka w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice „.**

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zmawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi.

**Pytanie 2.**

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Tak.

**Pytanie3.**

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie

posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi .  
Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na  
wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pyt 1.

**Odpowiedź na pytanie 3:**


Tak.

PREZES ZARZĄDU



*Tomasz Zdanowicz*

Członek Zarządu



*Karolina Krefta*

.....  
Podpisy Kierownika Zamawiającego