



POIS/ZP/8/2011

Sierakowice, 10.01.2012r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem : 2011/S 240-389065**

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno *gmina Sulęczyno* w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o podanie wydajności pomp dla pompowni przydomowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Wydajność pomp dla przepompowni przydomowych powinna zawierać się w przedziale min. 2,5 m³/h – max 12,0 m³/h

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Zdanowicz

Członek Zarządu


Karolina Krefta

.....
Podpisy Kierownika Zamawiającego