



PORYBY/ZP/10/2013

Sierakowice, 17.10.2013 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem: 409818-2013**

**Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo – Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. z późn. zm.)

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej dotyczącej niniejszego przetargu, a w przypadku jej braku o określenie rodzaju gruntów i poziomu wody gruntowej.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Do określenia ceny ryczałtowej należy przyjąć III kategorię gruntów. Podwyższony poziom wody gruntowej może wystąpić w okresie intensywnych opadów atmosferycznych w miejscach lokalizacji przepompowni ścieków PS1 i PS2. Pompowanie wody gruntowej w celu obniżenia jej poziomu należy przewidzieć dla robót ziemnych związanych posadowieniem komór przepompowni PS1 i PS2 zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiarze robót stanowiącymi załącznik do dokumentacji przetargowej.

PREZES Zarządu  
  
Tomasz Kuchowicz

Członek Zarządu  
  
Karolina Krefta

.....  
Podpisy Kierownika Zamawiającego