

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Nr otworu
- glina
- gliny piaszczyste i pylaste
- piasek drobny
- piasek średni
- piasek średni ze żwirem
- pył
- namuł
- namuły torfiaste
- żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk	
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SPK4-S212, S200a-S215, S202-S202/1, S203-S203/2 S209-S209/1, S211-SR(PK2), S213-S213/3 (ark.4 mapy)		Rys. 3 TS-511-PW-017-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE		Skala: 1:200/1000
ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Arkusz: 23
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008