











UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

66 - Nr otworu
Gb - gleba
Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
Pż - piasek średni ze żwirem
Ps - piasek
nN - nasyp
rt - namuły torfiaste
t - torf
Ż - żwir

TELSYSTEM®
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o.
ul. Świętopełka 9
80-361 Gdańsk

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ — Rys. 3

ODCINEK S425/12-S425/18,S425/4-SSR(PLOK3),S425/6-S425/7,S425/15-S425/16/2,PLOK3-S1502,S400/2-S400/7 — TS-511-PW-031-P

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
KAMIENICA KRÓLEWSKA – Zadanie 2

Skala: 1:200/1000
Arkusz : 2
Arkuszy : 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	05.2009
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	05.2009
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	05.2009