PRZEKRÓJ POZIOMY
"5 - 5"



PRZEKRÓJ PIONOWY
"1 - 1"



PRZEKRÓJ PIONOWY
"3 - 3"



PRZEKRÓJ PIONOWY
"2 - 2"



PRZEKRÓJ PIONOWY
"4 - 4"



wymiary prętów NR90,91
weryfikować na budowie

wymiary prętów NR86,NR87
weryfikować na budowie

DETAL
połączenia skosów w osadniku ze ścianami
1:10



SCHEMAT ZBIORNIKA
skala 1:250



UWAGI:
1. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5
1. ZBROJENIE ŚCIAN wg rys. 4.2/8, 4.2/9, 4.2/13, 4.2/14

BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON WYPEŁNIAJĄCY C8/10 (B10)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

OZNACZENIA KOMÓR ZBIORNIKA
KB - KOMORA BEZTLENOWA
KP - KOMORA PREDENITRYFIKACJI
KD - KOMORA DENITRYFIKACJI
KN - KOMORA NITRYFIKACJI
KST - KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ
OW - OSADNIK WTÓRNY
P - KOMORA WODY PŁUCZĄCEJ
F - FILTRY

ZBROJENIE SKOSÓW W OSADNIKU

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk	Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Skarszewice
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk	Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk	Nazwa rysunku: Zbrojenie skosów w osadniku
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek	
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch	
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg	
Data wykonania: 2011 r.	Stadium: Projekt wykonawczy
Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:50
Nr archiwalny: EKO-194.5.3	Nr rysunku: 4.2/19