PRZEKRÓJ POZIOMY "4 - 4"

1:25



PRZEKRÓJ PIONOWY "4 - 4"

1:50



PRZEKRÓJ PIONOWY "1 - 1"

1:25

L=4.25mb



PRZEKRÓJ PIONOWY "2 - 2"

1:25

L=6.60mb



PRZEKRÓJ PIONOWY "3 - 3"

1:25



"5 - 5"

1:25



BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

SCHEMAT ZBIORNIKA

skala 1:250



UWAGI:

1. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR45 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
2. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5
3. MARKA M19 wg rys. 4.2/51

ZBROJENIE ŚCIANY 5/A-E

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Obiekt	Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek		Nazwa rysunku:	Zbrojenie ściany 5/A-E
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			
Data wykonania: 2011 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:25
			Nr archiwalny: EKO-194.5.3
			Nr rysunku: 4.2/14