PRZEKRÓJ PIONOWY "1 - 1"

L=11.20mb



1:10







BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

UWAGI:

1. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR10 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
2. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5
3. MARKA M10 wg rys. 4.2/42
4. MARKA M12 wg rys. 4.2/44
5. PRĘTY NR8 i NR15 ZOSTAŁY UJĘTE W WYKAZIE DLA ŚCIAN w osiach A/1-6 i E/1-6

PRZEKRÓJ POZIOMY "2 - 2"

1:50



WIDOK W1

1:50

SCHEMAT ZBIORNIKA

skala 1:250



ZBROJENIE ŚCIANY 1/A-E

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk	Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk	Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk	
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek	Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany 1/A-E
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch	
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg	
Data wykonania: 2011 r. / Stadium: Projekt wykonawczy / Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:25 / Nr archiwalny: EKO-194.5.3 / Nr rysunku: 4.2/10