




1) Połączenie za zwodem poziomym -
blachta - dachówka - pokryciem dachu, drut
FD08/Zn
UN - uzłom naturalny istniejący
2) Połączyć z uzłomem Ob. 4.1

Uzłom obłokowy FP25x4/Zn na gł. 0,7m

Zarusz dachu z blachodachówki

Zwód poziomy FD08Zn na uchwytych/
klejonych wspornikach

IIIu

Wykonawca:		Zamawiający:	
BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku		PRZEDSIĘBIORSTWO WODCIĄGÓW I KANALIZACJI UL. KARTUSKA 12, 83-340 ŚIERAKOWICE	
Projektant: A. Majewski	Pobpis: 	Inwestycja: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULECZYNIE	
Lp. nr: 250/Gd/80	Pobpis: W. Orzechowski		
Projektant: W. Orzechowski	Pobpis: 		
Lp. nr: M. Mojżuk	Pobpis: Mojżuk		
Projektant: R. Lepatyński	Pobpis: 		
Lp. nr: 1570/Gd/84	Pobpis: 1570/Gd/84	Nazwa rysunku: Plan instalacji piorunochronnej - Ob. 6, 8, 9	
Strawdził: 2011r.	Stanowisko: Projekt wykonawczy		
Część: Elektrotechnika i AKPIA			
Skala: 1:100		Nr archiwizacji: EKO-194.1	Nr rysunku: E-2p