



1) Połączenie za zwođen poziomym - blachy - dachówka - pokryciem dachu, drut FD08/Zn

Uziom ołokowy FP25x4/Zn na qł. 0,7m

Zaprz. dachu z blachodachówek

Zwód poziomy FD08/Zn na uchwytych/ klejonych wspornikach

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku			Zamówca: PRZEDSIĘBIORSTWO WODACIĄGÓW I KANALIZACJI UL. KARTUSKA 12, 83-340 SIERAKOWICE		
Projektant: A. Majewski	Podpis:		Inwestycja: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCZYŃIE		
Typ: nr 250/Gd/80	Projektant: W. Orzechowski	Podpis:			
Typ: nr M. Mojżak	Projektant: R. Lopażyński	Podpis:	Plan instalacji piorunochronnej - Ob. 2		
Typ: nr 1570/Gd/84	Projektant: R. Lopażyński	Podpis:			
Data wykonania: 2011r.	Stanowisko: Projekt wykonawczy	Część: Elektroenergetyka i AKPIA	Skala: 1:100	Nr arkusza: EKO-194.1	Nr rysunku: E-7/p