

Warszawa 19/04/2013

Andrzej Łopatniuk  
Pion Operatorski  
e-mail: [a.lopatniuk@tktelekom.pl](mailto:a.lopatniuk@tktelekom.pl)  
tel.: + 48 58 7215428

**"TELSYSTEM" Przedsiębiorstwo  
Projektowania i Realizacji Sp. z o.o.  
ul. Kasprzowicza 4/1  
80-313 Gdańsk**

Nr ref.: LOTS3I-508-0274/13

**Dotyczy: uzgodnienie projektu lokalizacji kolektora kanalizacji  
sanitarnej w km.65,349 linii 212 obr. Sierakowice**

„TK Telekom” Sp. z o.o. uzgadnia przedstawiony projekt z uwagami:

1. Na przedstawionej mapce kolorem zielonym naniesiono orientacyjną trasę istniejącej telekomunikacyjnej ziemnej miejscowej linii kablowej naszej Spółki w strefie planowanych robót.
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych w rejonie kolizyjnym należy metodą przekopów ręcznych dokonać dokładnej lokalizacji położenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących tras kabli telekomunikacyjnych spółki TK Telekom prace ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie, z zachowaniem maksymalnej ostrożności, pod nadzorem i ściśle według wskazówek pracowników Spółki TK Telekom.
4. Odkryte podczas robót kable należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT 110 PS przed uszkodzeniem oraz dostępem osób postronnych. Nowobudowane urządzenia należy ułożyć poniżej istniejącego uzbrojenia TK Telekom.
5. Prace muszą być zaplanowane i zorganizowane w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową pracę urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robót.
6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z wyprzedzeniem 14 dni (**termin dotyczy potwierdzonej daty wpływu!**) wystąpić na piśmie do TK Telekom Region Gdańsk (fax 058 7213560) w celu wyznaczenia **odpłatnego nadzoru** ze strony właściciela urządzeń telekomunikacyjnych.
7. Wszelkie niezidentyfikowane kable bądź inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas robót zgłosić niezwłocznie do Organu wydającego uzgodnienie.
8. Za wszelkie ewentualne straty Spółki „TK Telekom” wynikłe ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnych podczas robót (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież) obciążony finansowo będzie wykonawca robót; dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii kabla, jak też i kosztów



odszkodowań na rzecz klientów Spółki „TK Telekom” za przerwy w łączności i w świadczeniu innych usług telekomunikacyjnych.

9. W przypadku zmiany wysokości przykrycia gruntowego na trasie przebiegu naszych kabli należy w razie potrzeby pogłębić ich posadowienie do wartości normatywnej. Przed dokonaniem odbioru robót należy przekazać Pionowi Operatorskiemu Regionu Północnego Spółki TK Telekom w Gdańsku egzemplarz dokumentacji powykonawczej z naniesieniem geodezyjnym uwzględniającym lokalizację urządzeń teletechnicznych naszej Spółki na obszarze objętym przebudową.

Powyższe uzgodnienie dotyczy **wyłącznie** urządzeń branży telekomunikacji z grupy PKP S.A. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem

DYREKTOR REGIONU  
