

ERD11e-2203-106/13

Łława, 8 kwietnia 2013

**Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
„TELSYSTEM” Spółka z o.o.**

ul. Kasprowicza 4/1
80-313 GDAŃSK

W odpowiedzi na pismo DNN/SUE.272.3.2013/20/2013 dot. uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, etap II zakres 3: Sierakowice rejon ul. Kartuskiej na obszarze kolejowym, Północny Rejon Dystrybucji uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie energetyki PKP pod następującymi warunkami:

1. Projekt lokalizacji kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 340/3 w obrębie Sierakowice, stanowiącej obszar kolejowy linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba, w km 65.349, nie koliduje ze środkami trwałymi tut. Rejonu.
2. Całość prac budowlanych w ww. lokalizacji należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz standardami PKP uwzględniając PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie środków bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
3. Skrzyżowanie z torami linii kolejowej należy wykonać metodą przewiertu sterowanego na głębokości min. 3,0 m poniżej główki szyny.
4. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych.
5. Przy ewentualnym odkryciu podczas robót ziemnych kablowej linii energetycznej, należy ją zabezpieczyć w rurach osłonowych odpowiednio oznakowanych, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej właścicielem, a w przypadku jego anonimowości – z właścicielem gruntu.
6. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem - mogące grozić porażeniem i zachować warunki bezpieczeństwa.
7. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych kablowej linii energetycznej PKP nie naniesionej w uzgodnieniach z powodu braku jej inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia jej do eksploatacji ponosi wykonawca robót.
8. Koszty związane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualną konieczność przebudowy lub naprawy uszkodzeń energetycznych, wywołanych w trakcie prowadzonych robót, pokryje Wykonawca.
9. Wykonawca robót podczas budowy, a użytkownik inwestor po przejęciu budowli i urządzeń ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne wypadki i szkody jakie z realizacją inwestycji, a następnie z dalszą eksploatacją mogłyby powstać dla PKP Energetyka S.A. oraz osób trzecich korzystających z usług PKP Energetyka S.A.
10. Dokumentację powykonawczą przedmiotowego projektu należy dostarczyć do tut. Rejonu i zasobów archiwalnych przy Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku.
11. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.
12. Z tytułu wykonania uzgodnienia pobiera się opłatę na podstawie wystawionej faktury VAT.
13. Uzgodnioną dokumentację i fakturę VAT prześlemy po opłaceniu należności.

Z poważaniem

Do wiadomości:
EZ Sopot

Kierownik Rejonu

Ryszard Kwiatkowski

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie - Dystrybucja
Energii Elektrycznej
ul. Sławińska 7/9 01-218 Warszawa
Północny Rejon Dystrybucji
ul. Dworcowa 5 14-200 Łława
tel. +48 89 674 84 10 wew. 16
fax +48 89 677 32 52
ed.rd11@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wpłacony w całości)